

PRÜFBESCHEINIGUNG

Auftrags-Nr.: 2578/2018 - BF
Contract No.

17.04.2020
STG/WOS

Auftraggeber: Ralmont GmbH
Customer Pavelsbacher Straße 17
DE-92361 Berggau

Auftragsgegenstand: Stauwasser-Prüfung des Anschlusssystems „RALMO-
Subject Anschlussflansch mit RALMO- Flüssigabdichtung“ gemäß Entwurf
Richtlinie Bauwerksabdichtung – Anschluss an bodentiefe Fenster
u. Türen – Teil 2 Ausführung

Ergebnis: Bezugnehmend auf den Bericht 2578/2018 bestätigt die Holzfor-
Result schung Austria, dass das Stauwasser-Anschlusssystem „**RALMO-
Anschlussflansch mit RALMO- Flüssigabdichtung**“, bestehend
aus

Standard-Fensteranschluss

- 4-seitig 1K-PU-Schaum RALMO- Dämm Feinzell Wohngesund,
- Außen 3-seitig Dichtfolie RALMO- Vario 2.0 (oben und seitlich),
- Innen kein zusätzlicher Anschluss

Stauwasseranschluss (unten, außen)

- RALMO- Anschlussflansch einteilig bzw. wechselseitig,
- RALMO- Flüssigabdichtung ÖKO 1K und
- Polyester-Vlies für Flüssigabdichtung

die Prüfanforderungen der Richtlinie Bauwerksabdichtung -
Anschluss an bodentiefe Fenster u. Türen Teil 2: Ausführung
(Entwurf) erfüllt.

Geltungsdauer: --
Period of validity

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA

DI Georg Steiner
Bearbeiter

Dipl.-HTL-Ing. Peter Schober
Abteilungsleiter

Diese Prüfbescheinigung wurde elektronisch signiert.