

# Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten von Bauprodukten

11-001362-PR04  
(KB-E03-01-de-01)



**TRiooo Building Systems GmbH**  
Ziegelbreite 6  
Auftraggeber D-84166 Adlkofen

**ift Rosenheim GmbH**  
Theodor-Gietl-Straße 7-9  
Notifizierte Stelle D-83026 Rosenheim

Nummer der  
notifizierten Stelle **0757**

Ausgabenummer **1**

Gegenstand **AnputzDichtleisten**

Bezeichnung **"AnputzDichtleiste AIR" und "AnputzDichtleiste AIR Memb-  
ran"**

## Grundlagen

DIN EN 13501-1:2007+A1:2009  
Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten  
Teil 1: Klassifizierung mit den Testergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

## Verwendungshinweise

Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem Baustoff gemäß Produktname in Übereinstimmung mit dem Verfahren nach DIN EN 13501-1 zugeordnet wird.

Dieses Dokument ist keine Typzulassung oder Produktzertifizierung.

## Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper.

## Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen“.

Dieser Klassifizierungsbericht darf nicht auszugsweise benutzt oder auszugsweise reproduziert werden.

## Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 5 Seiten

- 1 Einführung
- 2 Details zum klassifizierten Produkt
- 3 Prüfberichte und Ergebnisse als Grundlage dieser Klassifizierung
- 4 Klassifizierung und Anwendungsgebiet
- 5 Einschränkungen




Klassifizierung zum Brandverhalten  
DIN EN 13501-1

**Klasse E**

ift Rosenheim  
21. Juli 2011

  
Mathias Rau, Dipl.-Ing. (FH)  
stv. Prüfstellenleiter Baustoffe  
Brandschutz

  
Robert Stärz  
Prüfer  
Brandschutz





ift Rosenheim GmbH  
Geschäftsführer:  
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath  
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9  
D-83026 Rosenheim  
Tel.: +49 (0)8031/261-0  
Fax: +49 (0)8031/261-290  
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim  
AG Traunstein, HRB 14763  
Sparkasse Rosenheim  
Kto. 3822  
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757  
Anerkannte PÜZ-Stelle: BAY 18  
  
DAP-PL-0808 99  
DAP-ZE-2288 00  
TGA-ZM-16-93-00  
TGA-ZM-16-93-60